

Nummer	22-004052-PR02 (NW-D02-05-de-01)
Inhaber	agtatec ag Allmendstr. 24 8320 Fehraltorf Schweiz
Produkt	Zweiflügelige Schiebetür
Bezeichnung	System: System 20 Lieferbezeichnung: THERMCORD3
Details	Hersteller agtatec ag - Fehraltorf; Material Aluminium-Verbundmaterial; VSG: Hersteller Glas Trösch; Typ VSG Glas/P5A; Klasse P5A nach EN 356
Besonderheiten	-/-
Ergebnis **)	

Einbruchhemmung nach EN 1627:2021-06



Klasse: RC 2 / RC 2N

***) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

Grundlagen *)

EN 1627:2021-06

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 22-004052-PR02 PB-D02-05-de-01

Darstellung



Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.


Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

18.09.2023



Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik



Thomas Zimmer, M.Sc.
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: F77-F22B1